

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. начальника
НГВУ „Охтирканафтогаз”
АТ „Укрнафта”
Ігор РУБАН

« » 2026р.

АКТ
дослідної експлуатації електроприводу Schiebel

15.04.2026 р.

Ми, що нижче підписалися:

начальник технічної служби Фесенко О. В.;

начальник механічного сектору Даутов В. Б.;

начальник сектору метрології і автоматизації Бойко Р. Ю.;

начальник ЦВНГ-2 Жила І. В.

склали даний акт про те, що 07.01.2026 року на лінії виходу газу з сепаратора С-7 ГЗУ-7 Качанівського р-на було проведено монтаж та пуск в роботу електроприводу exAB8 Am 20 DER DEL WER WEL AK36 (серійний номер: 2582 2648) виробництва «SCHIEBEL ANTRIEBSTECHNIK GMBH» (Австрія) в комплекті з клинковою засувкою 30с915нж DN 80, PN 40 виробництва ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ», які були надані ТОВ «ЗАВОД «АРМА» для проведення дослідної експлуатації на об'єкті НГВУ «Охтирканафтогаз», де вони працюють і по сьогоднішній день.

Електропривід SCHIEBEL продемонстрував високу надійність і стабільність у роботі протягом усього періоду експлуатації. В комплекті з засувкою електропривід працює без збоїв, забезпечуючи плавний пуск і точне регулювання. Відзначається низький рівень шуму. Управління електроприводом є зручним і зрозумілим, а технічне обслуговування не потребує значних ресурсів та навиків. У процесі експлуатації зауважень до роботи не виявлено.

Електропривід SCHIEBEL підтвердив повну відповідність заявленим технічним характеристикам і вимогам та продемонстрував стабільну безвідмовну роботу протягом усього періоду випробувань. Обладнання ркомендоване до подальшого використання та впровадження на аналогічних виробничих об'єктах.

Начальник технічної служби

(підпис)

Олексій ФЕСЕНКО

Начальник механічного сектору

(підпис)

Володимир ДАУТОВ

Начальник сектору метрології і
автоматизації

(підпис)

Роман БОЙКО

Начальник ЦВНГ-2

(підпис)

Ігор ЖИЛА

Операційний менеджер

(підпис)

Олександр ІГНАТЧЕНКО